



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №603
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Ул. Малая Балканская, 60, к.3
Санкт-Петербург, 192289
Тел./ факс (812) 778-44-26
E-mail: school603@edu-frn.spb.ru

28.06.2018 № 124

На № 2-24-271/1/1 от 01.06.2018

Начальнику ОНДПР Фрунзенского
Района УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Фомину Р.И.
от Директора ГБОУ школы №603
Саблиной Анны Алексеевны

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности

В соответствии с предписанием № 2-24-271/1/1 от 01.06.2018 сообщаю о принятых мерах по устранению выявленных в ходе проверки нарушений:

П.1 - Проведена перезарядка огнетушителей (Приложение 1, Акт №38/18 от 15.06.2018г., исполнитель ООО «Спецавтоматика»)

П.2 - Установлены новые светильники с защитными колпаками, предусмотренные конструкцией светильника (Приложения 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 2.6.2)

П.3 – Установлен световой оповещатель «Выход» над дверью эвакуационного выхода актового зала (Приложение 3)

П.4 - Дверь из актового зала (засценный выход) переставлена и открывается теперь по направлению выхода (Приложение 4).

П.5 - Установлена новая дверь на эвакуационном выходе из столовой с возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Приложения 5, 5.1)

П.6 - Из архива доставлены сертификаты соответствия на строительные материалы, используемые при отделке путей эвакуации (копии сертификатов, Приложение 6)

П.7 - В помещении костюмерной установлены 2 датчика пожарной сигнализации (Приложение 7, 7.1, Акт-наряд от 08.06.2018г., исполнитель ООО «Базис Плюс»)

П.8 – Пожарные извещатели перенесены на несущие строительные конструкции в кабинете технологии (Приложение 8, 8.1, 7.1, Акт-наряд от 08.06.2018г., исполнитель ООО «Базис Плюс»)

Директор

/А.А.Саблина/

ПРИНЯТО: 29.06.2018

ОНД Фрунзенского района

т./ф. 767-12-97