



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А тел 712-87-48

Предписание № 2-24-271/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа №603
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ИНН: 7816164567
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается
ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. от 24 апреля 2018 года № 2-24-271
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 мая 2018 года по 30 мая 2018 года Барановым Максимом Романовичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – административно бытового здания, расположенного по адресу: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.60, к.3, лит. А (указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Саблиной Анной Алексеевной – директором Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя образовательная школа №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п.70	01.11.2018	

2.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (пом.склада каб. информатики, мастерской, холодильной камеры, раздевалки пищеблока, каб.лыжная-I,II)	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п.42в	01.11.2018
3.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над дверью эвакуационного выхода (выход из актового зала)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.11.2018
4.	Дверь, на путях эвакуации, открывается не по направлению выхода (засценный выход из актового зала).	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п. 34	01.11.2018
5.	Запоры на дверях эвакуационного выхода (выход из столовой), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ(ППР в РФ) п. 35	01.11.2018
6.	При отделке путей эвакуации (пол коридора) допущено применение строительных материалов, не имеющих соответствующих документов, позволяющих установить возможность их применения	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.11.2018
7.	Помещение костюмерной не защищено автоматической установкой пожарной защиты	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.52, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Приложение А 4	01.11.2018
8.	Не обеспечено размещение пожарных извещателей на несущих строительных конструкциях (каб. технологии)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.52, ч.2 ст. 54, ч.2 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 13.3.4	01.11.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Фрунзенского района

УНДПР ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

Баранов Максим Романович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«30» мая 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Саблина Анна Алексеевна

директор ГБОУ СОШ №603

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

«30» мая 20 г.



Саб

(подпись)